



ISTITUTO AGRARIO  
DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

**SERVIZIO AMMINISTRATIVO**  
*Ufficio Acquisti, Servizi Generali e Appalti*

Prot. n. 005687/gg/ss

San Michele a/A, 28 LUG. 2011

**Oggetto:** Rettifica risposta chiarimento n. 3

*(Redatto dall'ufficio acquisti, servizi generali e appalti)*

Si comunica che erroneamente nel pubblicare la risposta al quesito n. 3 si è fatto riferimento alla caratteristica di “**intumescenza**” delle vernici delle parti in legno.

Si ripubblica pertanto il quesito e la relativa risposta corretta.

**QUESITO n. 3 (rif. lotto n. 3):**

Al punto e) dell'art. 2 del Capitolato speciale d'appalto – norme amministrative si richiede che “*la finitura superficiale sia composta da vernici poliuretatiche opache antigraffio intumescenti*”, chiediamo se è ammessa anche la finitura con vernici all'acqua e se eventualmente tale tecnica è ritenuta migliorativa.

**RISPOSTA n. 3:**

Si conferma e in parte si rettifica la richiesta del capitolato: le parti in legno dovranno essere verniciate con vernici poliuretatiche con finitura opaca antigraffio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- dott. Fabio Calliani -



GG

Per eventuali informazioni rivolgersi a:

Daniela Dalmonego - tel. 0461 615552 - mail: [daniela.dalmonego@iasma.it](mailto:daniela.dalmonego@iasma.it)

Alessandro Paoletto - tel. 0461-615345 - mail: [alessandro.paoletto@iasma.it](mailto:alessandro.paoletto@iasma.it)